



**Memorando nº 000032/ 2022- STM**

**Natal (RN), 11 de março de 2022.**

Ao(a) Sr(a) Diretor(a) da DAG

Assunto: **Furos em lajes e vigas no 2º pavimento**

Destinos: DAG

Devido às fortes chuvas com muito vento, a drenagem não suportou o excesso de água, ocasionando infiltração no setor de informática, localizado no 1º andar. Após análise da equipe técnica, observou-se a necessidade de ampliar o diâmetro da tubulação do ralo e aumentar a quantidade de furos na viga para escoamento da água.

Atenciosamente,

Flavio Grande Ramalho

ASSESSOR DE GABINETE - CC4

Código de autenticação

2f1862bb28b2fd45e5bbebbe58aea140

Eventos do Memorando nº 000032/2022 - STM - STM - SETOR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Assunto: Furos em lajes e vigas no 2º pavimento

Anexos :

Data	Operação	Descrição	Responsável
11/03/2022 12:15:33	TRAMITAÇÃO	STM para DAG (Recebido por Mirna Ayako Silva Maruoka em 11/03/2022 às 12:19:24)	STM - Flavio Grande Ramalho
14/03/2022 07:34:32	PROVIDÊNCIA	Solicito, por meio deste expediente e nos termos da legislação de regência, a autuação na forma como segue.  Espécie: ADMINISTRATIVO Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO RN Assunto: REPARO DE LAJES E VIGAS (2º PAVIMENTO)  Ato contínuo, a Diretoria de Expediente (DE) devolva os autos a esta Diretoria de Administração Geral (DAG) no intuito de instrumentalizar e formalizar o caderno processual.	DAG - Ricardo Henrique da S. Câmara
14/03/2022 07:34:32	TRAMITAÇÃO	DAG para DE (Recebido por Georgia Bezerra da Silva em 14/03/2022 às 08:57:51)	DAG - Ricardo Henrique da S. Câmara
14/03/2022 08:57:51	PROVIDÊNCIA	Convertido em Processo 000874/2022.	DE - Georgia Bezerra da Silva
14/03/2022 08:57:51	PROVIDÊNCIA	Memorando Arquivado.	DE - Georgia Bezerra da Silva

Emitido em 14/03/2022 às 08:57:52.